

質 疑 回 答 書

工事名称 令和5年度 教受 第3号 亀崎公民館長寿命化改修工事

川越町長 城田 政幸

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
1				<p>図A-51の凡例に破線部としてLGS90と記載ございますが、建屋平面図中に破線の記載がございません。仮間仕切り位置、高さや数量、又、扉の設置位置や個所数が決まっているのであればご教示願います。</p>	<p>図A-51の凡例上部にある1階平面図に記載がありますが、階段前1.5m程度と裏玄関前2.0m程度の2箇所となります。高さは凡例のとおり2.7mとしています。</p>
2				<p>図A-30の1階2階改修後のPS扉がSW新設とありますが、建具表に撤去から新設の矢印の記載がございませんが、建具表、設計書に記載のあるLSD-2と考えて良いですか。</p>	<p>LSD-2となります。</p>