

# 質 疑 回 答 書

工事名称 令和5年度 受 第1号 川越町ボランティア施設（仮称）建設工事（建築工事）

川越町長 城田 政幸

令和5年度 受 第1号 川越町ボランティア施設(仮称)建設工事(建築工事) 質疑回答書

令和5年5月9日

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
1		A47	P34	図面NO.A47、カラー舗装詳細図では路盤:再生クラッシュラン RC-40厚150となっていますが、設計書P34の明細ではコンクリート舗装の上、となっています。詳細図を正としてよろしいでしょうか。	設計書NO.34「カラー舗装(コンクリート舗装の上)」が正です。舗装構成は、K04図の凡例を正としてください。 表層(建築工事):コンクリート厚150+カラー舗装材 路盤(造成工事):再生クラッシュラン厚150
2		A47		図面A47、カラー舗装材について仕様をご教示願います。	カラー舗装は、スロープ部のみとなります。スロープ部とその他で色別可能なカラーとしてください。仕様については、樹脂系すべり止め舗装材(鉛・クロムフリー)としてください。
3		A47	P34	図A47のカラー舗装詳細に再生クラッシュランの上にカラー舗装と記載ありますが、金抜設計書NO.34にカラー舗装(コンクリート舗装の上)と記載あります。いずれを正と考えますか。	番号1と同じ。
				以上	