


位置図

S=1:10000



事業名	令和5年度 川越町上水道事業		
工事名	高松地内水道管耐震補強工事		
施工箇所名	三重郡川越町大字高松地内		
図面の種類	位置図		
縮尺	1/10000 (A1) 1/20000 (A3)	図面番号	1
事務所名	川 越 町		

耐震補強平面図(南側) S=1/250




継手部耐震継ぎ輪取付標準図
S=1:10


継手部補強金具取付標準図
S=1:10

K形継手部
φ200


フランジ部
φ200・φ100・φ75
補修并用φ75



※離脱防止性能3DLN相当品とする。






※離脱防止性能3DLN相当品とする。



- 耐震継ぎ輪
- K形継手部補強金具
- フランジ継手部補強金具
- 識別マーカ


事業名	令和3年度 川越町上水道事業		
工事名	高松地内水道管耐震補強工事		
施工箇所名	三重郡川越町大字高松地内		
図面の種類	平面図、耐震継ぎ輪・補強金具取付標準図		
縮尺	1/250	図面番号	2
事務所名	川 越 町		

掘削標準図
S=1:20




事業名	令和3年度 川越町上水道事業		
工事名	高松地内水道管耐震補強工事		
施工箇所名	三重郡川越町大字高松地内		
図面の種類	掘削標準図		
縮尺	1/20(A1) 1/40(A3)	図面番号	3
事務所名	川 越 町		

舗装復旧図-1 (南側) S=1/250



舗装復旧標準図



S=1:50



事業名	令和3年度 川越町上水道事業		
工事名	高松地内水道管耐震補強工事		
施工箇所名	三重郡川越町大字高松地内		
図面の種類	舗装復旧図		
縮尺	1/250(A1) 1/500(A3)	図面番号	4
事務所名	川越町		

仕切弁室

S=1:10



仕切弁(バルブ)組合せ表(H=500~1200用)

H	鑄鉄蓋 H=256	上部 H=80	土留 木丁 H=90	土留 木乙 H=200	土留 乙 H=300	底板 H=60
500用	1	1				1
600用	1	1	1			1
700用	1	1		1		1
800用	1	1			1	1
900用	1	1	1		1	1
1000用	1	1		1	1	1
1100用	1	1			2	1
1200用	1	1	1		2	1


注) 組合ワセハ、表ノ通りトスル。

注) 上記ノ図面ハ、参考図デアリ

上下水道課ニ承認ヲ受ケテカラ搬入スルコト。


消火栓室(単口用)

S=1:10



空気弁室(単口用)

S=1:10



事業名	令和5年度 川越町上水道事業		
工事名	高松地内水道管耐震補強工事		
施工箇所名	三重郡川越町大字高松地内		
図面の種類	弁室組立図		
縮尺	1/10(A1) 1/20(A3)	図面番号	5
事務所名	川 越 町		