


改修前



照明器具取外し	
女子便所	
FHF32W×1 露出	2

照明器具取外し	
男子便所	
FHF32W×1 埋込	1

照明器具取外し	
配膳室	
FHF32W×2 露出	2

月: 日	月: 日
.	.
.	.
.	.

株式会社 市川三千男総合設計
三重県津市栄町二丁目428番地 TEL (059) 222-0092 FAX (059) 222-0659
一級建築士 第 93977号 市川 司

設計	一級建築士	第266489号	山口 裕之
----	-------	----------	-------

整理番号	縮 尺
年 月 日	A1 1/100
	A3 1/200


川越南小学校洋式トイレ工事
コンセント・通信設備 1階平面図（改修前）
（川越南小学校）

NO.	E — 02
	9

注記.1 図中記入なき配線配管サイズは下記とする。


— $\frac{2}{\cdot}$	EM-EEF2.0-2C	(保護管PF22)
— $\frac{1}{\cdot}$	EM-EEF2.0-3C(10:E)	(保護管PF22)
— $\frac{4}{\cdot}$	EM-EEF2.0-2C \times 2	(保護管PF28)
— $\frac{6}{\cdot}$	EM-EEF2.0-2C+3C	(保護管PF28)
—MMI-A	EM-EEF2.0-3C	(MMI-A)








注記. 2 凡 例

	埋込コンセント 2P15A×1	接地極・接地端子付
	埋込コンセント 2P15A×2	接地極・接地端子付

注記. 3 ★は一時取外し再取付を示す。


改修前



注記. 1 図中記入なき配線配管サイズは下記とする。		
—  —	EM-EKF2.0-2C	(保護管PF22)
—  —	EM-EKF2.0-C(10-E)	(保護管PF28)
—  —	EM-EKF2.0-2C×2	(保護管PF28)
—  —	EM-EKF2.0-2C×3G	(保護管PF28)
—  —	EM-EKF2.0-0C	(図1-A)
注記. 2 凡 例		
 _{EXT}	埋込コンセント 2P15A×1	接地極・接地端子付
 _{INTL}	埋込コンセント 2P15A×2	接地極・接地端子付
注記. 3 ★は一時取外し取付を示す。		



月・日	月・日	株式会社 市川三千男総合設計 三重県津市米町二丁目428番地 TEL (059) 222-0092 FAX (059) 222-0659 一級建築士 第 93977号 市川 司	設 計 一級建築士 第26648号 山口 裕之	整理番号	縮 尺	川越南小学校洋式トイレ化工事	NO. E — 04
.	.			年 月 日	A1 1/100		
.	.				A3 1/200	9	
.	.						

改修後



注記. 1 図中記入なき配線配管サイズは下記とする。

— $\frac{2}{\text{F}}$ —	EM-EF2, 0-20	(保護管PF22)
— $\frac{3}{\text{F}}$ —	EM-EF2, 0-30 (1C:E)	(保護管PF22)
— $\frac{4}{\text{F}}$ —	EM-EF2, 0-20 \times 2	(保護管PF28)
— $\frac{5}{\text{F}}$ —	EM-EF2, 0-20 \times 30	(保護管PF28)
— $\frac{\text{M1-A}}{\text{F}}$ —	EM-EF2, 0-30	(M1-A)

注記 2 凡 例		
	埋込コンセント 2P15A×1	接地極・接地端子付
	埋込コンセント 2P15A×2	接地極・接地端子付

注記. 3 ★は一時取外し再取付を示す。

月: 日	月: 日
.	.
.	.
.	.

株式会社 市川三千男総合設計
三重県津市栄町二丁目428番地 TEL (059) 222-0092 FAX (059) 222-0659
一級建築士 第 93977号 市川 司


設計	一級建築士	第266489号	山口 裕之
----	-------	----------	-------

整理番号	縮 尺
年 月 日	A1 1/100
	A3 1/200

川越南小学校洋式トイレ化工事

コンセント設備 3階平面図（改修後）
（川越南小学校）

0.
E — 07
9



月・日

月・日

株式会社 市川三千男総合設計

三重県津市栄町二丁目428番地 TEL (059) 222-0092 FAX (059) 222-0659

一級建築士 第 93977号 市川 司

設 計

一級建築士 第266489号 山口 裕之

整理番号

年 月 日

縮 尺

A1 1/100
A3 1/200

川越南小学校洋式トイレ化工事

コンセント設備 体育館便所 (改修前・改修後)
(川越南小学校)

E - 08

9

