

質 疑 回 答 書

工事名称 令和3年度 受 第11号 北部保育所空調設備更新工事

川越町長 城田 政幸

令和3年度 受 第11号 北部保育所空調設備更新工事 質疑回答書

令和3年10月15日

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
		M-02		既設空調機のメーカー、品番等御指示いただけないでしょうか。	三菱製ですが、品番は把握できておりません。
		M-03,04		多目的室、会議室の空調ダクト及び吹き出し口は既設再利用と 考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
		M-03		既設管撤去に関し、影響のない部分に関しては残置と 考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
		A-10		既設天井撤去復旧に関して、既設照明及び感知器等の移設は 図示されていませんが、必要となった場合は別途協議と 考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
		A-11		フェンス設置に関して既設部分の撤去移設は無いもの と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。