

## 質 疑 回 答 書

工事名称      令和３年度 受 第８号 川越町あいあいホール等大規模改修工事

川越町長   城田   政幸

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
1		A-061 A-062 A-063		座席・ソファメーカーをご教授下さい。 又、同等品でもよろしいでしょうか。	座席:愛知株式会社、ソファ:イトーキ 同社による改修を原則としますが、共通の布地等インテリアの 調和を考慮してください。詳細は監督員と協議のうえ決定としま す。
2		A-50 A-51 A-52		鋼製建具メーカーをご教授下さい。	既存建具メーカーは以下の通りです。 アルミ製建具 :不二サッシ 鋼製建具 :三和シャッター 軽量鋼製建具 :三和シャッター ステンレス製建具 :不二サッシ 自動ドアエンジン :ナブコ シャッター :東洋シャッター
3		A004		特記仕様書その2、仮設工事の監督職員事務所、既設建物内 一部使用の場所及び仕様を御指示下さい。	特記仕様書に記載してありますが、現在設置予定はありません。
4				工事車輛駐車場所及び現場事務所設置場所を御指示下さ い。	「現場事務所候補地」を参照とし、詳細については監督員と協 議のうえ決定とします。
5		A009 S002		鉄骨製作工場のグレードはS002構造特記仕様書その2を正と 考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	S002図構造特記仕様書その2を正とします。
6			A-16	キュービクル基礎増設の仕様を御指示下さい。	A018図、A064図の通りです。
7		A002		審査手数料等はどの程度見込みが必要でしょうか。 御指示下さい。	審査手数料の発生する申請等はないと想定しています。
8		A003		2階ロビーの雨漏りについて具体的な工事内容を御指示下さ い。	2Fロビー2 OーP間②ー③間の外部建具廻りの漏水個所を調 査・特定のうえ、止水工事を行います。

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
9				あいあいホールの周囲仮囲いについては北面、西面からの資材搬入とし、H2.0mの万能鋼板を北面、西面に設置するものと考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。	工事中の安全を考慮のうえ、必要箇所には仮囲い等の設置を行うものとします。詳細については監督員と協議のうえ決定します。
10	公告			本件の議会承認日について、ご教示下さい。	12月3日の予定です。
11	現場説明書 10.8			仮設現場事務所設置等工事用地について、場内指定場所があれば、ご指示下さい。	「現場事務所候補地」を参照とし、詳細については監督員と協議のうえ決定とします。
12	現場説明書 10.10			工事用搬出入車両出入を考慮し、交通誘導員の常時配置義務があれば、必要人数(日数)等ご指示下さい。	交通規制、その他歩行者、一般車両の通行の安全を確保するために配置するものとします。詳細については監督員と協議のうえ決定とします。
13	現場説明書 10.17			入札時提出の設計内訳書について、金抜設計書を使用する旨の記載ですが、項目・数量等については、設計書のまま一切変更することなく、金額計上し提出するものでしょうか。ご指示下さい。	宜しい。
14		A004,2④		監督職員事務所として建物内を使用する旨の記載がありますが、請負者にて用意する設備・備品等があればご指示下さい。	特記仕様書に記載してありますが、現在設置予定はありません。
15		A061,A065		仮設計図面中ロングスパンEV設置に際し、ホール座席の一時撤去等記載がありませんが、ロングスパンEV設置に含み本工事計上が必要でしょうか。ご指示下さい。	ホール座席は全数(A061A062図参照)改修です。全数取り外し、・保管の上、改修後再取り付けとします。 また客席椅子、(1, 2階共)及び客席天井のシャンデリアは客席天井改修工事着手に先立ち取り外し、楽屋1～3、リハーサル室、2F通路にて、一時仮置きすることを想定しています。
16			No.A-4,13	床養生合板がt=9.0となっていますが、代価-11ではt=12.0となっています。t=9.0と考えてよろしいでしょうか。指示下さい。	t=12.0を正とします。
17		A022他	No.A-16	3F 屋外機スペース外壁下地調整(石綿含有)研磨除去について、アスベスト含有若しくは管理レベル等について、ご指示下さい。	管理レベル1とします。 【追加資料-1】アスベスト分析調査報告書を参照のこと。

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
18			No.A-16,22	キューピクル基礎増設2カ所代価-12の項目ですが、3内部改修A-22にも記載があり、重複しているのではないのでしょうか。ご指示下さい。	重複しているため、その他の変更事項と共に設計変更の対象とします。
19			No.A-16,20	屋根DP1.5㎡の項目ですが、3内部改修A-20にも記載があり、重複しているのではないのでしょうか。ご指示下さい。	重複しているため、その他の変更事項と共に設計変更の対象とします。
20			No.A-21	3内部改修中、漏水調査1式の項目記載がありますが、調査範囲・内容等ご教示願います。また本件は、外壁タイル浮き等外壁調査は含まれないと考えてよろしいのでしょうか。ご指示下さい。	2Fロビー2 O-P間②-③間の外部建具廻りの漏水箇所を調査・特定の上、止水工事を行います。 なお、外壁調査は含みません。
21			No.A-33	7 内装木質化工事における、三重県産材(不燃)材の仕様等について、推奨材取扱い業者等ございましたら、ご教示下さい。	「三重の木」認証製材工場を基本とし、材料の確保状況や、納期等を勘案し、監督員と協議のうえ決定とします。
22		E009,012	B-5	客室天井器具のDL(rlc)36台について、設計書には既設調光盤改造、調光盤取付調整費との記載ですが、実施工内容が図面上からは読み取れません。工事計上内容について、ご指示下さい。	既設調光盤内に、DMXノード(客席LED制御用)を1台設置とします。(DMXノード:LAN×1、LAN×8) 【追加図面-1】参照
23	現場説明書 10.			本工事中の建物外部等、仮囲い・ゲート等の指定仮設は必要ないものと考えてよろしいのでしょうか。ご指示下さい。	工事中の安全を考慮のうえ、必要箇所に仮囲い等を設置するものとします。詳細については監督員と協議のうえ決定とします。
24			No.A-11,29,32	各内訳頁の発生材運搬の項目について、全項目共通で代価-9となっていますが、代価明細が仕様・寸法に記載のある品目と合致しないのではないのでしょうか。そのまま代価-9共通でよろしいか、ご指示下さい。	代価-9で各種仕様の運搬費を計算しているため、同番号となっています。 代価-9を作成の上、各種仕様に合った価額を採用して下さい。

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
25			No.A-23	既設床面改修 ビニル床タイル撤去について、養生・飛散防止剤吹付等作業項目からしますと、レベル1相当と考えてよろしいでしょうか。ご指示下さい。	お見込みの通りです。 【追加資料－1】アスベスト分析調査報告書を参照のこと。
26	改修特記仕様書	A003		1.一般共通事項 ⑩交通安全管理に関し、詳細の記載がありません。「要」の場合、どのような場合を想定されていますか。人数など御指示下さい。	交通規制、その他歩行者、一般車両の通行の安全を確保するために配置してください。詳細については監督員と協議のうえ決定とします。
27	改修特記仕様書	A003		1.一般共通事項 ⑪発生材の処分等に関し、アスベストの項目がございます。事前調査の資料を開示下さい。	【追加資料－1】アスベスト分析調査報告書を参照のこと。
28	改修特記仕様書	A003	A-21	1.一般共通事項 ⑮2階ロビーの漏水等調査及び対策工事を反映するとありますが、調査後でない対策費用の計上が出来ません。対策費は別途と考えて宜しいでしょうか。	2Fロビー2 OーP間②ー③間の外部建具廻りの漏水箇所を調査・特定のうえ、止水工事を行うことを想定し、費用を計上してください。
29	改修特記仕様書	A004		1.一般共通事項 ②工事写真等に関し、竣工写真業者エスエス名古屋 又は 建築写真専門家 とあります。エスエス名古屋指定ではないと考えて宜しいでしょうか。	宜しい。
30	配置図	A015		あいあいホールに関する仮囲い(第三者侵入防止)について、参考仮設計図面などございましたら御教授下さい。あいあいホールへの出入口は鍵の管理のみとし、仮囲いは設置しないと考えて宜しいでしょうか。	工事中の安全を考慮の上、必要箇所に仮囲い等を設置するものとします。詳細については監督員と協議のうえ決定とします。
31	設計書		A-14	設計書に備品移動1式との記載がありますが、該当箇所及び数量について御指示下さい。	「川越町あいあいホール 移動備品リスト」のとおりとし、あいあいホール内または、教育センターへの移動とします。ただし、舞台上の大道具備品については、このリストにないものについても、監督員と協議し、養生のうえ舞台上にまとめて下さい。
32	配置図	A015		工事関係者の駐車及び仮設事務所の場所として、お借りできる場所がありますでしょうか。	「現場事務所候補地」を参照とし、詳細については監督員と協議のうえ決定とします。
33	改修特記仕様書	A009		8 耐震改修工事及び耐震改修範囲以外の躯体改修工事、⑭鉄骨製作上場の指定が「Hグレード」となっておりますが、「Mグレード」でも宜しいでしょうか。	「Mグレード」を正とします。

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答
34	内部仕上表	A013	A-4、13	化学物質測定に関し、A13図では6か所の記載がありますが、設計書では3室なっています。6か所を正と考えて宜しいでしょうか。	設計書のとおりA-4 1室、A-13 3室の計4室を正とします。
35	座席修繕箇所	A061	A-9	1F客室に関し、取外し、再取付については1式とありますが、客席全数と考えて宜しいでしょうか。	A061図にA062図に示す通り、全数とします。
36	客席 天井内	A-57		天井解体時に必要と思われる、天井内の舞台装置・音響装置につきましては、工期に合わせ、舞台装置業者(別途業者)による撤去、復旧と考えて宜しいでしょうか。	舞台設備改修工事にて撤去、復旧としているため、工事工程について十分協議してください。
37	設計内訳書			設計内訳書はPDFファイルとなっていますが、エクセルデータで頂くことが可能でしょうか。	公告のとおりPDFデータを使用してください。
				修正事項	一括発注共通費計算書の補正率計算について、監理事務所「有」を「無」としてください。なお、これによる設計金額の変更はありません。