

質 疑 回 答 書

工事名称 令和6年度 教受 第4号 高松公民館長寿命化改修工事

川越町長 城田 政幸

番号	仕様書(項)	図面(No.)	設計書(項)	質 疑 事 項	回 答																											
1				設計書に調理室の流し台・作業台の撤去再取付の記載があります。施設敷地ないで保管場所は提供していただけるものと考えてよろしいでしょうか？	敷地内に一時保管できる場所は確保しておりません。施工計画の中で、施設内に仮置き場を設置する等の対応としてください。(昨年の工事では、公民館の1室を再取付け品の仮置き場として対応しました。)																											
				<p>照明器具台数について確認しましたところ、数量書と図面に差異がありました。図面を正と考えればよろしいでしょうか。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>設計書</th> <th>図面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明器具C</td> <td>40台</td> <td>44台</td> </tr> <tr> <td>照明器具E</td> <td>4台</td> <td>5台</td> </tr> <tr> <td>照明器具I</td> <td>5台</td> <td>11台</td> </tr> <tr> <td>照明器具K</td> <td>32台</td> <td>35台</td> </tr> <tr> <td>照明器具L</td> <td>6台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>照明器具M</td> <td>1台</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>照明器具T</td> <td>1台</td> <td>5台</td> </tr> <tr> <td>照明器具U</td> <td>4台</td> <td>0台</td> </tr> </tbody> </table>		設計書	図面	照明器具C	40台	44台	照明器具E	4台	5台	照明器具I	5台	11台	照明器具K	32台	35台	照明器具L	6台	7台	照明器具M	1台	2台	照明器具T	1台	5台	照明器具U	4台	0台	図面を正としてください。
	設計書	図面																														
照明器具C	40台	44台																														
照明器具E	4台	5台																														
照明器具I	5台	11台																														
照明器具K	32台	35台																														
照明器具L	6台	7台																														
照明器具M	1台	2台																														
照明器具T	1台	5台																														
照明器具U	4台	0台																														
				照明器具Iにつきまして、E10図でステージに5台となっており、ダウンライトになっていますが、照明器具TのLEDスポットライトの間違いではないでしょうか。ご確認いただきたいと考えます。	設計図どおり、照明器具I(角度付)としてください。																											